

## CERTYFIKAT Nr 109/18/Z

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa i adres producenta: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Miejsce produkcji: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Puszka instalacyjna natynkowa z materiału izolacyjnego typ PIN 100/B,  
PIN 100/S, PIN 80/B, PIN 80S, PI 80x80  
Unr 230/400V, Uni 500V, IP44

**Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**

**PN-EN 60670-1:2007+Ap:2010+AC:2010+IS1:2009+A1:2013**

**(IDT EN 60670-1:2005/IS1:2009/A1:2013), PN-EN 60670-22:2009 (IDT EN 60670-22:2006)**

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2018/222 z dnia 10.08.2018 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 75/2018 z dnia 28.06.2018 r.

**Prawo do oznaczania w okresie od 25.09.2018 r. do 24.09.2021 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.**

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 25.09.2018 r.