



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/018/19

No. B/12/018/19

Posiadacz certyfikatu: ZPH ELEKTRO-PLAST Sp.z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14
Certificate holder: 62-860 Opatówek, Poland
(Name and address)

Producent: ZPH ELEKTRO-PLAST Sp.z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14
Manufacturer: 62-860 Opatówek, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Obudowy do rozdzielnic niskiego napięcia.
Name of the product: Enclosures for switchgear and controlgear assemblies.

Typ (model): RHp-8, RHp-12, RHp-18, RHp-24.
Type (model):

Dane techniczne: U_i: 500 V a.c.; U_i: 1000 V d.c.; IP65; IK07;
Technical data: Wnętrzowe Indoor;
Zakres temperatury otoczenia: -25 °C ÷ +60 °C.
Range of ambient temperature: -25 °C ÷ +60 °C.

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067


Data ważności: 2024-03-14
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011) (IEC 62208:2011)	LA-18.112/18.042/2	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerA. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-03-15

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Typ <i>Type</i>	Nr katalogowy <i>Catalogue No.</i>	Wymiary [mm] <i>Dimensions [mm]</i>			Zdolność rozpraszania ciepła wg IEC TR 60890:2014 [W] <i>Thermal power dissipation capa-bility acc. IEC TR 60890:2014 [W]</i>
		Szerokość <i>Width</i>	Wysokość <i>Height</i>	Głębokość <i>Depth</i>	
RHp-8	36.808	290	260	135	28,1
RHp-12	36.120	290	330	135	34,6
RHp-18	36.180	290	435	135	44,1
RHp-24	36.240	450	330	135	46,6

Wersja: transparentne drzwi

Version: transparent doors

Wnętkowe, do instalowania na trudnopalnych ścianach.

For installation in combustion-resistant walls, flush mounting.

IP65 - przy zamkniętych drzwiach obudowy

IP65 - with the enclosure door closed

Miejsce produkcji:

Place of manufacture:

1. ZPH ELEKTRO-PLAST Sp.z o.o.
ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek, Poland
2. ZPH ELEKTRO-PLAST Sp.z o.o.
ul. Szosa Konińska 4
62-820 Stawiszyn, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/134/13

The number of the previous certificate: B/12/134/13

NC-A 19.086

Nr rej. reg. No. S-A-18-042

Rozdzielnik:

Copy to:

1. ZPH ELEKTRO-PLAST Sp.z o.o.
ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek, Poland
2. NC